

טבלת כתובות ונתונים עבור Isomed IM427 יחידות תצוגה LD

שנאי		משגוח IM427					תצוגת התראות LD							xx/yy/zz	תאריך עדכון	ספקי הכח			
		אופציות *EDS	מגעי הממסר NC / NO	סף ההתראה		כתובת המשגוח *Adr	זמני חזרת הנודניק (בדקות)		עצמת זמזם Hi חזק Lo חלש	זמזם משותפת Sr	כתובת המשגוח בתצוגה השמאלית *Al	כתובת המשגוח בתצוגה ימנית *Ar	כתובת יחידת התצוגה *Ad			DPS5	DPS12	ד ג ס	
השנאי הספק (KVA)	סימון השנאי			לעומס יתר *A	לתקלת בידוד KΩ		בתקלת בידוד Ir	בעומס יתר Or						בית חולים XXX בניין YYY קומה Z	אתר	2	1	יח'	
		5	3	1	2	4	9	8	7	6	5	4	3	שורה בתפריט			מיקום ושיוך		
		OFF	NC	5A	500KΩ	1	60	15	Hi	--	03	03	01	תוכנת ע"י היצרן					
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	חדר	סימון בלוח	לוח	דגם תצוגה או משגוח	מס'	
							60	15	Lo	--	06	07	01	חדר ניתוח 1	T1,T2	A	MLD26	1	
							60	15	Lo	--	08	09	02	חדר ניתוח 2	T3,T4	B	MLD26	2	
							60	15	Hi	--	06	07	03	תחנת אחות ח"נ 1	T1,T2	A	MLD26	3	
							60	15	Hi	--	08	09	04	תחנת אחות ח"נ 2	T3,T4	B	MLD26	4	
							60	15	Hi	--	10	11	05	דיאליזה	T5,T6	H	MLD26	5	
2KVA	T1	ON	NC	9A	500KΩ	06								חדר ניתוח 1 מחיוני	ISO1	A	IM427	6	
3.3KVA	T2	ON	NC	14A	500KΩ	07								חדר ניתוח 1 מאל פסק	ISO2	A	IM427	7	
4KVA	T3	ON	NC	17A	500KΩ	08								חדר ניתוח 2 מחיוני	ISO3	B	IM427	8	
5KVA	T4	ON	NC	23A	500KΩ	09								חדר ניתוח 2 מאל פסק	ISO4	B	IM427	9	
6.3KVA	T5	OFF	NC	27A	500KΩ	10								דיאליזה	ISO5	H	IM427	10	
8KVA	T6	OFF	NC	35A	500KΩ	11								דיאליזה	ISO6	H	IM427	11	
--	--	--	--	--	--	12								ח"נ 1 משנאי T1	EDS1	A	EDS151	12	
--	--	--	--	--	--	13								ח"נ 1 משנאי T2	EDS2	A	EDS151	13	
--	--	--	--	--	--	14								ח"נ 2 משנאי T3	EDS3	B	EDS151	14	
--	--	--	--	--	--	15								ח"נ 2 משנאי T4	EDS4	B	EDS151	15	
																			16
																			17
																			18
																			19
																			20

דוגמת אקראית

שים לב !!

חשוב לעדכן את הנתונים המסומנים ב* לפי המצב בשטח.

יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה.

כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.

יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות).

אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת.

