

טבלת כתובות ונתונים עבור משגוח משולב TD47 ויחידות תצוגה LD

שנאי		מנורת ניתוח		משגוח משולב TD47						תצוגת התראות LD							ספקי הכח הנדרשים						
הספק השנאי (KVA)	סימון השנאי	בתצוגת משותפת		אופציות		מגעי הממסר		סף ההתראה		כתובת המשגוח *Busaddr	זמני חזרת הנודיק (בדקות)		עצמת זמזם -זק- Hi חלש- Lo	השתקת זמזמם משותפת Sr	כתובת המשגוח בתצוגה השמאלית *Al	כתובת המשגוח בתצוגה ימנית *Ar	כתובת יחידת התצוגה *Ad	XX/YY/ZZ	תאריך עידכון	DPS12	DPS5	ד ג ם	
		בצד שמאל	בצד ימין	*EDS	LSD (3Ac)	11-14 :NC 12-11 :NO	לעומס יתר *A	לתקלת בידוד KΩ	בתקלת בידוד Ir		בועום יתר Or	בית חולים XXX בניין YYY קומה ZZZ						אתר		1	יח'		
				3<<45	2<<45	3<<43	3<<42	2<<42	2<<44		9	8	7	6	5	4	3	שורה בתפריט	מיקום ושיור				
				OFF	OFF	12-11 14	5A	500KΩ	3		60	15	Hi	--	1	03	01	תוכנת ע"י היצרן					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	--	--	סימון לוח	חדר	סוג משגוח או תצוגה	מס'		
		L2 מנ'	L1 מנ'								60	15	Lo	--	06	07	01	T1,T2	A	חדר ניתוח 1	MLD26	1	
		L4 מנ'	L3 מנ'								60	15	Lo	--	08	09	02	T3,T4	B	חדר ניתוח 2	MLD26	2	
		L2 מנ'	L1 מנ'								60	15	Hi	--	06	07	03	T1,T2	A	תחנת אחות חדרי ניתוח 1+2	MLD46	3	
		L4 מנ'	L3 מנ'								60	15	Hi	--	08	09	04	T3,T4	B			4	
											60	15	Hi	--	10	11	05	T7,T8	H	דיאליזה	MLD26	5	
2	T1			OFF		11-14	9A	500KΩ	06									ISO1	A	חדר ניתוח 1 מחויני	TD47	6	
3.3	T2			OFF		11-14	14A	500KΩ	07									ISO2	A	חדר ניתוח 1 מאל פסק	TD47	7	
4	T3			OFF		11-14	17A	500KΩ	08									ISO3	B	חדר ניתוח 2 מחויני	TD47	8	
5	T4			OFF		11-14	23A	500KΩ	09									ISO4	B	חדר ניתוח 2 מאל פסק	TD47	9	
6.3	T5			OFF		11-14	27A	500KΩ	10									ISO5	H	דיאליזה	TD47	10	
8	T6			OFF		11-14	35A	500KΩ	11									ISO6	H	דיאליזה	TD47	11	
																						12	
																							13
																							14
																							15
																							16
																							17
																							18
																							19
																							20

דוגמא

שים לב !!
 חשוב לעדכן את הנתונים המהמומנים ב* לפי המצב בשטח.
 יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה.
 כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.
 יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות).
 אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת.



בכל שאלה ניתן לפנות לאליכ יעוץ ושווק בע"מ טל' 03-5343506

חשוב ביותר! יש לצרף טבלה זו לתוכניות הנמסרות ללקוח